

**KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI
„WODNE TARASY”**

Obieg I.	Basen sportowy	<p><u>FILTRACJA</u>: filtry podciśnieniowe ze złożem filtracyjnym piaskowo-antracytowym ze sterowaniem automatycznym</p> <p><u>UZDATNIANIE WODY</u>: podchloryn sodu</p> <p><u>DEZYNFEKCJA</u>: lampy UV</p> <p><u>KOREKTOR PH</u>: kwas siarkowy</p>
Obieg II.	Basen rekreacyjny i brodzik dla dzieci	<p><u>FILTRACJA</u>: filtry podciśnieniowe ze złożem filtracyjnym piaskowo-antracytowym ze sterowaniem automatycznym</p> <p><u>UZDATNIANIE WODY</u>: podchloryn sodu</p> <p><u>DEZYNFEKCJA</u>: lampy UV</p> <p><u>KOREKTOR PH</u>: kwas siarkowy</p>
Obieg III.	Wanny jacuzzi	<p><u>FILTRACJA</u>: filtry podciśnieniowe ze złożem filtracyjnym piaskowo-antracytowym ze sterowaniem automatycznym</p> <p><u>UZDATNIANIE WODY</u>: podchloryn sodu</p> <p><u>DEZYNFEKCJA</u>: lampy UV</p> <p><u>KOREKTOR PH</u>: kwas siarkowy</p>

Ocena bieżącej obserwacji wody			
Obieg	I.	II.	III.
Temperatura wody	27 °C	30 °C	31 °C
Przejrzystość	dobrze widoczne dno	dobrze widoczne dno	dobrze widoczne dno
Informacja o stanie jakości wody na podstawie ostatnich laboratoryjnych badań wody			
Ocena	Jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia*	Jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia*	Jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia*

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)

KIEROWNIK
OBIEKTÓW SPORTOWYCH
 MOSiR w Siemiatyczach
Paweł Słowikowski