



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEMIATYCZACH**

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: sekretariat@pssesiemiatycze.org

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
HK.045.12.2025
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
sekr. tel./fax 85 656 04 36

Siemiatycze, 24.01.2025r.

**Pływalnia „Wodne Tarasy”
ul. Świętojańska 25A
17-300 Siemiatycze**

Zbiorcza roczna ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 714) § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1230), po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanie metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach oraz w oparciu o posiadaną dokumentację

poniżej przedstawia:

**zbiorczą roczną ocenę jakości wody na Pływalni „Wodne Tarasy”
w Siemiatyczach.**

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Siemiatyczach i znajduje się pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z ww. wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach pozytywnie zatwierdził harmonogramy poboru próbek wody na rok 2024, przedstawione przez zarządzającego pływalnią.

Zarządzający pływalnią „Wodne Tarasy” zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1230):

- prowadził badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami poboru próbek wody,
- przeprowadzał bieżącą obserwację wody na basenie,
- prowadził systematyczny nadzór pracy urządzeń,
- rejestrował wyniki pomiaru jakości wody,
- dokonywał oceny spełniania wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załączniku 1 i 2 do ww. rozporządzenia,
- informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach o podejmowanych działaniach naprawczych.

Wyniki jakości wody na pływalni wykonywane były w ramach kontroli wewnętrznej, przez laboratorium Hamilton Sp. z o.o. ul. Chwaszczańska 180, 81-571 Gdynia, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. AB 079.

Badania i pomiary parametrów wody w ramach przeprowadzonej urzędowej kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, wykonane były w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Zakres wykonywanych badań wody oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z ww. rozporządzeniem.

Analizując wszystkie parametry oraz wyniki badań w nieckach basenowych i ich systemach cyrkulacji stwierdzono, że sporadycznie występowały przekroczenia parametrów: chloru związanego, chloroformu, potencjału Redox - przy elektrodzie Ag/AgCl₂ 3,5m KCL oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 36±2°C po 48h. Nie stanowiło to bezpośredniego zagrożenia dla osób kąpiących się, wskazywało jednak na potrzebę regulowania procesów uzdatniania wody. Przy wystąpieniu przekroczeń podejmowano działania naprawcze, powiadamiając jednocześnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach i przeprowadzając powtórne badania w ramach kontroli wewnętrznej.

Jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach w badanym zakresie Legionella sp. odpowiadała wymaganiom załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1230).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach
stwierdza, że :

jakość wody na Pływalni Wodne Tarasy w Siemiatyczach odpowiada wymaganiom ujętym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1230).

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia zarządzający basenem umieszcza komunikaty o jakości wody na basenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej.

L. ypoworobnieci PPIS w Siemiatyczach
KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
mgr inż. Ewelina Krajewska